



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.04. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 11654

Покрівельний та гідроізоляційний матеріал з еластичного полівінілхлориду «RHENOFOL»

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3921

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Ремонтно-будівельні роботи, будівництво. Реалізація через торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«FDT FlachdachTechnologie GMBH & Co. KG», Німеччина, Eisenbahnstrasse 6-8, 68199 Mannheim, Germany

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ТТрейд», Україна, 03148, м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-Б, 044-275-08-09, Miss-kina@mail.ru, код ЄДРПОУ: 38080119

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Прямий контракт з виробником/постачальником.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Допустимі рівні міграції у повітря не більше ДР, а саме: вінілу хлористого – 0,005 мг/м³; дибутилфталату – 0,1 мг/м³ відповідно до Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затв. Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: вінілу хлористого – 5/1 мг/м³, 3 клас небезпеки відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покрівельний та гідроізоляційний матеріал з еластичного полівінілхлориду «RHENOFOL», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником