



КОПІЯ ЗГІДНО  
ОРИГІНАЛУ

Екз. № 1

ТОВ «ПОЖТЕСТ»

\*

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ


Атестат акредитації № 2Н334 від 29.11.2014  
(дата первинної акредитації від 29.11.2011) з терміном дії до 28.11.2019  
виданий Національним Агентством з Акредитації України  
Ліцензія Державної Інспекції Техногенної Безпеки України  
АД № 037893 дійсна з 12.03.2010

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник лабораторії

С. ГАВРИЛОВ

23 червня 2015 року



## ПРОТОКОЛ №37 -15

випробувань на поширення вогню  
по фрагменту покрівлі  
виробництва ТОВ «ТТрейд» (м.Київ)

Всього екземплярів – 3 (три)

Екземпляри знаходяться:

- екземпляр № 1 ТОВ «ТТрейд»  
екземпляр № 2 Paneltech Sp. z o.o.  
екземпляр № 3 ТОВ „ПОЖТЕСТ”

Київ-2015



## Висновок

Згідно з Додатком Г ДБН В.1.1-7-2002 „Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва” **межа поширення вогню** по розміщеному горизонтально фрагменту покрівлі виробництва ТОВ «ТТрейд» (м.Київ), габаритними розмірами 2000 мм x 2000 мм x 174мм, конструкція якого відповідає опису поданому в п.10 протоколу **дорівнює: 2 (два) см.**; згідно з п. 2.11 ДБН В.1.1-7-2002 межа поширення вогню класифікується, як **М0**.

### Примітки:

1. Протокол випробування стосується тільки зразків, що були піддані випробуванню.
2. Повне або часткове передрукування протоколу випробувань можливе тільки з дозволу випробувальної лабораторії ТОВ „ПОЖТЕСТ”.
3. Копії протоколу чинні тільки після завірення у випробувальній лабораторії ТОВ „ПОЖТЕСТ”.

Інженер – випробувач

А.І. Гаврилов

Заступник начальника лабораторії

А.М. Бондар

